



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2014

м. Київ

№ 107

Про затвердження інструкції про
заходи пожежної безпеки

На виконання вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Мінприроди у тижневий строк довести до відома працівників, під особистий підпис, зміст цієї Інструкції та забезпечити її виконання.

3. Державному секретарю Міністерства екології та природних ресурсів України (Дмитренко Г.В.) організувати перевірку дотримання заходів пожежної безпеки у службових приміщеннях міністерства та за результатами роботи скласти відповідний акт.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Остап СЕМЕРАК

ІНСТРУКЦІЯ **про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях** **Міністерства екології та природних ресурсів України**

1. Загальні положення

Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях Міністерства екології та природних ресурсів України поширюється на службові приміщення, в яких розміщуються керівництво та працівники Мінприроди, й визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них. Ця Інструкція вивіщується на внутрішній стороні вхідних дверей до службового приміщення на висоті 170 сантиметрів.

Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма працівниками, які перебувають у службових приміщеннях, а також відвідувачами. У кожному приміщенні має бути призначений відповідальний за пожежну безпеку, вивішена на видному місці табличка із зазначенням його посади та прізвища.

2. Вимоги пожежної безпеки

Меблі та устаткування мають розміщатися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1,0 м). Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не загараними. В міру накопичення горючих відходів (використаного паперу тощо), а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів-виробників. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані, не менше: 1,0 м — від електрощитів, електрокабелів, проводів; 0,5 м — від світильників; 0,25 м — від приладів опалення.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом.

Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням

під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Всі працівники в приміщеннях зобов'язані вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування. Відстань від найвіддаленішого місця службового приміщення до найближчого вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті. До них має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від складованих матеріалів і устаткування до сповіщувачів повинна бути не менше 0,6 м.

У всіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки приладами центрального водяного опалення. Допускається використання електричних нагрівальних приладів, але при цьому повинні виконуватися вимоги:

- 1) забороняється застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою А та Б;
- 2) прилади повинні бути встановлені на негорючу поверхню;
- 3) відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів повинна становити не менше 0.25м.;
- 4) прилади опалення повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор.

У службових приміщеннях та в споруді в цілому забороняється:

- 1) улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- 2) використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером;
- 3) користуватися електрочайниками, мікрохвильовими печами та ін. (окрім спеціально відведених та обладнаних місць), залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери, інше електроустаткування тощо, порушувати правила експлуатації електроприладів;
- 4) захащувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні кран-комплекти і пожежний інвентар не за призначенням;
- 5) використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвентарю шафи для інженерних комунікацій;
- 6) курити (крім спеціально відведених місць за межами споруди, позначених написом "Місце для куріння" та обладнаних урною або

попільничками з негорючого матеріалу), проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду-допуску), застосовувати легкозаймисті речовини.

Відповідальний за пожежну безпеку у службовому кабінеті після закінчення роботи зобов'язаний:

1) ретельно оглянути всі службові приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;

2) вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком електроустаткування, яке відповідно до вимог технології має працювати цілодобово).

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

1) негайно повідомити про це пожежну охорону (номер телефону для виклику – 101). При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

2) повідомити про пожежу відповідальну особу та керівника підрозділу;

3) у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

4) вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних засобів пожежогасіння.

Працівник відповідальний за протипожежну безпеку в Мінприроди, що прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

1) перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України;

2) у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

3) видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідуванням пожежі;


4) припинити роботи в будинку, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

5) здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку;

6) організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання;

7) одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту



М.М. Пилипенко